

Anlage 1: Abflussgutachten zu MQ-Ansatz



WWA Aschaffenburg - Postfach 11 02 63 - 63718 Aschaffenburg

Markt Sulzbach a. Main
Hauptstr. 36
63834 Sulzbach a. Main

Ihre Nachricht
27.07.2023

Unser Zeichen
A2-4423.8-MIL160-
21967/2023

Bearbeitung +49 (6021) 5861-740
Katharina Gottschalk

Datum
01.08.2023

Gutachten Markt Sulzbach;
Ermittlung Abflussdaten Sodener Bach

Anlage(n):
Rechnung_Gutachten_Sulzbach_Sodener-Bach.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Heck, sehr geehrter Herr Jung,

gemäß dem Auftrag per E-Mail des Fachbüros Jung GmbH vom 27.07.2023 sind für Einzugsgebiet des Sodener Bachs bis zur gesuchten Einleitestelle des Regenüberlaufes ($A_{EO}=1,15 \text{ km}^2$) nach überschlägiger Berechnung im Durchschnitt der Jahre folgende Abflüsse zu erwarten:

$$MQ = 40 \text{ l/s}$$

Der Schwankungsbereich der Ermittlungsgenauigkeit dieser Werte beträgt ca. +/- 30 %.

Mit freundlichen Grüßen
Gez. Katharina Gottschalk

