Anlage 3: Leistungsfähigkeit Einleitekanal

Dimensionierung/Nachweis Regenwassergrundleitungen

Anlage 3

Projekt: Niederschlagswassereinleitung Trenngebiet Lenzengrund

Projekt-Nr.: 2.145.38

von Punkt	bis Punkt	Abfluß (l/s) Gesamt lt. Anlage 2	DN vorh. mm	kb-Wert mm	Sohle oben So müNN	Sohle unten Su müNN	Haltungs-länge m	Gefälle JS ‰	Qvoll Einzel-haltung [l/s]	Belegungs-grad [%]	Bemerkung
hydraulische Leistungsfähigkeit bestehender Einleitekanal											
		bei r15,1									Regenwasserkanal
O27	AO2	61,11	500	1,00	194,47	193,97	42,00	11,9	436,6	14	vorhanden